

РФ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»

462734 Оренбургская обл.,
п. Домбаровский,
ул. Пушкина 1 А
тел. 8(35367)2-14-09

№ 06 от 26.02.2021 г.

Начальнику ОНД и ПР по
Ясненскому ГО, Светлинскому
и Домбаровскому районам
УДН и ПР Главного
управления МЧС России по
Оренбургской области майору
внутренней службы
С.С.Короткову

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от 09.11.2020 г.

№ 32/1/1


по итогам плановой проверки требований по пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного
учреждения

Детский сад «Теремок» Домбаровского района Оренбургской области»

(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: 01.03.2021 года

Подписано: 26.02.2021 г.


№	Перечень выявленных нарушений	Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушено	Принятые меры	Копии документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушения
1	Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	П. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 « О противопожарном режиме»	Заключен контракт № 214 от 18.02.2021 г. с ООО ВДПО по испытанию пожарного гидранта на работоспособность и водоотдачу в количестве 1 шт.	Копия контракта прилагается

Заведующий МДОБУ Д/с «Теремок»



Н.Г.Бабаева